

## 非常用備蓄燃料（灯油）の買入れ仕様書

1 物品名称 灯油

2 規格・品質 JISK2203 1号灯油

3 納入場所 公立昭和病院指定場所

4 契約期間 契約締結日から令和7年8月31日

5 納入及び数量等

(1) 納入については、公立昭和病院敷地内北側のオイルタンクに納入するものとし、病院が指定する日時に遅滞なく納品出来ること。分割納品も可能とする。

また、納入時には現場責任者又は担当者を選任させ、指定された場所への納入管理を行うこととする。

	OT-1	OT-2	OT-3	OT-4
タンク貯蔵容量	20,000 L	20,000 L	20,000 L	15,000 L
タンク現在容量	7,760 L	19,530 L	19,650 L	14,520 L
購入数量	12,200 L			
納入方法	タンクローリー等による納品とする			
納入時間	水曜日を除く10：00～17：00まで			

(2) 納入時、オイルタンク用のリークモニターに表示される貯蔵数量の数値を確認のうえ、納品するものとする。

(3) 病院敷地内に入庫する車両については、構内敷地を安全に通行できる車両とする。

また、敷地内の走行は徐行運転を行い、事故等のないよう十分注意すること。

(4) 車両停車位置及び進入退出経路については、別紙のとおりとする。なお、停車位置から燃料補給口までの距離が15m～20m程度あることから、送油用のホースを事前に準備のうえ納品すること。

(5) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、双方協議によりこれを決定する。