

公立昭和病院 LED化工事 2025年 器具一覧

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	①	カンファレンス	FHF32×2 W300埋込	4	A322'		LEKR430523RN-LS9	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	①	カンファレンス	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	2	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	②	通路・前室	FHF32×1 逆富士W120	4	F321		LEKT450253RN-LS9	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	②	通路・前室	FHF32×2 逆富士W230	1	F322		LEKT423523RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	②	通路・前室	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	1	F322B		LEKTE423524RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	③	消毒・滅菌・乾燥	FHF32×2 逆富士W230	2	F322		LEKT423523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	③	消毒・滅菌・乾燥	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	1	F322B		LEKTE423524RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	④	遺伝子検査室	FHF32×2 逆富士W230	2	F322		LEKT423523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑤	血液製剤照射室	FHF32×2 逆富士W230	2	F322		LEKT423523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑥	細菌・前室・培地	FHF32×2 逆富士W230	5	F322		LEKT423523RN-LS9	5
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑥	細菌・前室・培地	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	3	F322B		LEKTE423524RN-LS9	3
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑥	細菌・前室・培地	FHF32×1 逆富士W120	1	F321		LEKT450253RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑦	病理	FHF32×2 W300埋込	11	A322'		LEKR430523RN-LS9	11
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑦	病理	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	4	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑦	病理	FHF32×3 笠付パイプ吊	4	G323		LEKT415693N-LS9+C-900M	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑦	病理	FHF32×2 コーナー灯（特注品）	1			本工事対象外	
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑧	臨床検査科輸血室	FHF32×2 W300埋込	4	A322'		LEKR430523RN-LS9	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑧	臨床検査科輸血室	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	2	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑨	中央検査・自己採血室・検査受付	FHF32×2 W300埋込	38	A322'		LEKR430523RN-LS9	38
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑨	中央検査・自己採血室・検査受付	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	5	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	5
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑨	中央検査・自己採血室・検査受付	FHF32×2 直付下面開放	1	E322		LEKT425523N-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑨	中央検査・自己採血室・検査受付	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	7	B322		LEKR422523RN-LS9	7
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑨	中央検査・自己採血室・検査受付	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑩	検査カンファ	FHF32×2 逆富士W230	2	F322		LEKT423523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑩	検査カンファ	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	2	F322B		LEKTE423524RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑪	技師長室	FHF32×2 逆富士W230	1	F322		LEKT423523RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑪	技師長室	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	1	F322B		LEKTE423524RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑫	当直	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	1	F322B		LEKTE423524RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑬	検査室前	FHF32×2 逆富士W230	1	F322		LEKT423523RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑬	検査室前	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	3	F322B		LEKTE423524RN-LS9	3
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑭	超音波室・コンピューター	FHF32×2 W300埋込	3	A322'		LEKR430523RN-LS9	3
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑭	超音波室・コンピューター	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	3	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	3
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑭	超音波室・コンピューター	ダウンライトLED済	2			本工事対象外	
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑮	超音波室-1	FHF32×2 W300埋込	2	A322'		LEKR430523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑮	超音波室-1	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	8	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	8
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑮	超音波室-1	FHF32×2 逆富士W230非常灯兼用電源別置	1	F322B		LEKTE423524RN-LS9	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑮	超音波室-1	ダウンライトLED済	4			本工事対象外	
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑯	脳波室	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置H	5	A452'B	 H	LEKRE430694RN-LS9	5
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑯	脳波室	白熱電球 φ200ダウンライト調光	9	a100"		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2 + LEDX-250020	9
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑯	脳波室	調光スイッチ白熱用	4	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	4
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑰	中央検査室廊下	FHF32×2 W220埋込アルミルーバー	5	C322		LEKR422523RN-LS9	5
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑱	読影室	FHF32×2 W220埋込アルミルーバー	2	C322		LEKR422523RN-LS9	2
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑱	読影室	FHT32 φ150ダウンライト	3	aa321		LEKD153025N-LS9	3
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑲	中央検査室・前室・更衣室	FHF32×2 W220埋込	9	A322		LEKR422523RN-LS9	9
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑲	中央検査室・前室・更衣室	白熱電球 φ100ダウンライト調光	1	a100		LEDD85032(W)+LDF7L-HGX/C7/D7/2	1
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	⑲	中央検査室・前室・更衣室	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
本館	2F	臨床検査科・病理診断科	㊹	呼吸機能基礎代謝室	FHF32×2 W220埋込	4	A322		LEKR422523RN-LS9	4
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×2 W300埋込	8	A322'		LEKR430523RN-LS9	8
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	5	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	5
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×2 W300埋込 プルススイッチ付	2	A322'P	 P	LEKR430523PN-LS9	2
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置 プルススイッチ付	1	A322'BP	 P	LEKR430523PN-LS9+LEDDM50101	1
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	LED埋込	2			本工事対象外	
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	LEDダウンライト	2			本工事対象外	
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×2 W300埋込格子ルーバー	6	C322'		LEKR430523RN-LS9	6
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	LED埋込	2			本工事対象外	
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	LEDミラー灯	2			本工事対象外	
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FL20×1 流し元灯	1	N201		LEDB87004N-LS	1
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FL20×1 逆富士	1	F201		LEKT212084N-LS9	1
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FHF32×1 W150埋込	1	A321		LEKR415253RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
本館	B1F	放射線科	①	読影コーナー・通路・トイレ	IL60 ブラケット	1			LEDB88920+LDA6L-G-E17/S/60W2	1
本館	B1F	放射線科	②	スタッフルーム(更衣)・当直	FHF32×2 W300埋込	3	A322'		LEKR430523RN-LS9	3
本館	B1F	放射線科	②	スタッフルーム(更衣)・当直	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	3	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	3
本館	B1F	放射線科	③	カンファ科長室・フィルム看護婦室・暗室	FHF32×2 W300埋込	1	A322'		LEKR430523RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	③	カンファ科長室・フィルム看護婦室・暗室	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	1	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	③	カンファ科長室・フィルム看護婦室・暗室	FHF32×2 逆富士W230	1	F322		LEKT423523RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	③	カンファ科長室・フィルム看護婦室・暗室	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
本館	B1F	放射線科	④	医長室	FHF32×2 W300埋込	2	A322'		LEKR430523RN-LS9	2
本館	B1F	放射線科	④	医長室	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	1	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	⑤	資料・受付	FHF32×2 W300埋込	2	A322'		LEKR430523RN-LS9	2
本館	B1F	放射線科	⑤	資料・受付	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	1	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	1
本館	B1F	放射線科	⑤	資料・受付	FL20×1ブラケット	1	O211		LMT21851M-LS9+CO-2100N+LDM20SSN/10/10-01	1
本館	B1F	放射線科	⑥	X-8	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	3	B322PE	 LD	LEKR422523N-LD9	3
本館	B1F	放射線科	⑥	X-8	白熱電球 φ150ダウンライト調光	2	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	2
本館	B1F	放射線科	⑥	X-8	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B1F	放射線科	⑥	X-8	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	FHF32×2 W300埋込乳白カバー付 調光	4	B322'PE		LEKR430523N-LD9	4
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	白熱電球 φ150ダウンライト調光	2	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	2
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	FHF32×2 W300埋込格子ルーバー 調光	4	C322'PE		LEKR430523N-LD9	4
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	白熱電球 φ150ダウンライト調光	2	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	2
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	FHF32×2 W300埋込乳白カバー付 調光	2	B322'PE		LEKR430523N-LD9	2
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	白熱電球 φ150ダウンライト調光	2	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	2
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	7	B322PE	 LC	LEKR422523N-LD9	7
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	白熱電球 φ150ダウンライト調光	6	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	6
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B1F	放射線科	⑦	X-11・操作・X-12・X-13	FHF32×1 笠付	4	G321		LEKT415253N-LS9	4
本館	B1F	放射線科	⑧	操作	FHF32×2 W300埋込格子ルーバー 調光	2	C322'PE		LEKR430523N-LD9	2
本館	B1F	放射線科	⑧	操作	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B2F	放射線科	①	廃棄物、準備、貯蔵	FLR40×1 逆富士	3	F401		LEKT450253RN-LS9	3

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
本館	B2F	放射線科	①	廃棄物・準備・貯蔵	FHF32×2 W300埋込	1	A322'		LEKR430523RN-LS9	1
本館	B2F	放射線科	②	トイレ	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
本館	B2F	放射線科	②	トイレ	FL20×1 逆富士	2	F201		LEKT212084N-LS9	2
本館	B2F	放射線科	③	MR室 操作室・前室・更衣室	FHF32×2 W300埋込ルーバー付	3	C322'		LEKR430523RN-LS9	3
本館	B2F	放射線科	③	MR室 操作室・前室・更衣室	FHF32×2 逆富士W230	6	F322		LEKT423523RN-LS9	6
本館	B2F	放射線科	③	MR室 操作室・前室・更衣室	FHT24 φ150ダウンライト	2	aa241		LEKD103025N-LS9	2
本館	B2F	放射線科	④	待合室・通路	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	1	B322		LEKR422523RN-LS9	1
本館	B2F	放射線科	④	待合室・通路	FHF32×1 W150埋込乳白カバー付	6	B321		LEKR415253RN-LS9	6
本館	B2F	放射線科	④	待合室・通路	FHT24 φ150ダウンライトウォールウォッシャー	9	aa241WW		LEKD1033425N-LS9	9
本館	B2F	放射線科	⑤	診察室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	2	B322		LEKR422523RN-LS9	2
本館	B2F	放射線科	⑤	診察室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
本館	B2F	放射線科	⑥	現像室・MR画像処理室	FHF32×2 W300埋込	1	A322'		LEKR430523RN-LS9	1
本館	B2F	放射線科	⑥	現像室・MR画像処理室	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	1	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	1
本館	B2F	放射線科	⑥	現像室・MR画像処理室	FHF32×1 W150埋込乳白カバー付	2	B321		LEKR415253RN-LS9	2
本館	B2F	放射線科	⑦	MRコンピューター室	FHF32×2 W300埋込乳白カバー付 調光	4	B322'PE		LEKR430523N-LD9	4
本館	B2F	放射線科	⑦	MRコンピューター室	白熱電球 φ150ダウンライト調光	2	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	2
本館	B2F	放射線科	⑦	MRコンピューター室	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
本館	B2F	放射線科	⑦	MRコンピューター室	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
本館	B2F	放射線科	⑧	操作室	FHF32×2 W220埋込	6	A322		LEKR422523RN-LS9	6
本館	B2F	放射線科	⑧	操作室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	FL20×1 W190埋込	1	A161'		LEKR219083N-LD9	1
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	FL20×1 逆富士	4	F201		LEKT212084N-LS9	4
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	FL20×2 逆富士	2	F202		LEKT223164N-LS9	2
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	FHF32×2 W300埋込	2	A322'		LEKR430523RN-LS9	2
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	FHF32×2 W300埋込非常灯兼用電源別置	2	A322'B		LEKRE430524RN-LS9	2
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	白熱電球 φ150ダウンライト調光	4	a100'		LEDD85013N+LDF7L-HGX/C7/D7/2	4
本館	B2F	病理診断科	⑨	前室・暗室・引伸室・電子顕微鏡	調光スイッチ白熱用	1	調光S1		WDG9012+WDG5111(WW)	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	①	手術 手術部ホール	FHF32×1 W150埋込乳白カバー付	9	B321		LEKR415253RN-LS9	9
北館	2F	中央手術部・中央材料部	①	手術 手術部ホール	ac321	3	ac321		LEKD153025N-LS9	3
北館	2F	中央手術部・中央材料部	②	手術 手術部前室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	2	B322		LEKR422523RN-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	③	中央材料前室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	2	B322		LEKR422523RN-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	④	中央材料回収前室	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	7	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	7
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑤	手術 手術ホール	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	36	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	36
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑤	手術 手術ホール	FL20×1 ミラー灯（手洗い台取付け品）	11			本工事対象外	
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑥	手術器材準備室	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	8	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	8
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑦	手術ME室	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	5	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	5
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑧	手術器材庫	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	3	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	3
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑨	手術モニター室	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	5	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	5
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑩	手術診材倉庫・汚物処理室	FHF32×1 W150埋込	3	A321		LEKR415253RN-LS9	3
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑪	手術眼科待合	FHF32×1 W150埋込乳白カバー付	1	B321		LEKR415253RN-LS9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑪	手術眼科待合	NFMS41603F 32	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑫	手術スタッフS・手術受付事務・中央材料廃棄物	FHF32×2 W220埋込	8	A322		LEKR422523RN-LS9	8
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑫	手術スタッフS・手術受付事務・中央材料廃棄物	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑫	手術スタッフS・手術受付事務・中央材料廃棄物	NFMS41603F 32	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑬	手術部廊下	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	29	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	29
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑭	中央材料組立	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	11	B322		LEKR422523RN-LS9	11
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑮	中央材料洗浄	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	18	B322		LEKR422523RN-LS9	18
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑮	中央材料洗浄	FL20×1 流し元灯	3	N201		LEDB87004N-LS	3
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑯	中央材料ワゴンプール・中央材料	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	16	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	16
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑰	中央材料供給前室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	4	B322		LEKR422523RN-LS9	4

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑮	中央材料事務室・休憩室	FHF32×2 W220埋込	8	A322		LEKR422523RN-LS9	8
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑯	手術控えコーナー	FHF32×1 W150埋込乳白カバー付	4	B321		LEKR415253RN-LS9	4
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑰	手術面談室・日帰り手術更衣室・トイレ	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	2	B322		LEKR422523RN-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑱	手術面談室・日帰り手術更衣室・トイレ	NFMS41603F 32	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	⑳	手術面談室・日帰り手術更衣室・トイレ	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉑	手術男子更衣室	FHF32×1 W150埋込	4	A321		LEKR415253RN-LS9	4
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉒	手術男子更衣室	FHD-31017-PM9 32	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉓	男子WC・女子WC・SK	FHD-31017-PM9 32	6	aa321		LEKD153025N-LS9	6
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉔	男子WC・女子WC・SK	NFMS41603F 32	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉕	手術廊下(履き替え)	FHF32×1 W150埋込	6	A321		LEKR415253RN-LS9	6
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉖	手術女子更衣室	FHF32×1 W150埋込	5	A321		LEKR415253RN-LS9	5
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉗	手術女子更衣室	FHD-31017-PM9 32	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉘	手術看護師休憩室	FHF32×1 W150埋込	6	A321		LEKR415253RN-LS9	6
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉙	手術看護師休憩室	FHD-31017-PM9 32	1	aa321		LEKD153025N-LS9	1
北館	2F	中央手術部・中央材料部	㉚	手術医師休憩室	FHF32×1 W150埋込	4	A321		LEKR415253RN-LS9	4
南館	2F	ICU救急病棟	①	スタッフステーション	FHF32×1 W150埋込	5	A321		LEKR415253RN-LS9	5
南館	2F	ICU救急病棟	①	スタッフステーション	FHF16×1 W150埋込	1	A161		LEKR215083N-LD9	1
南館	2F	ICU救急病棟	①	スタッフステーション	FHF32×2 W220埋込	10	A322		LEKR422523RN-LS9	10
南館	2F	ICU救急病棟	①	スタッフステーション	FHT32 φ150ダウンライト	8	aa321		LEKD153025N-LS9	8
南館	2F	ICU救急病棟	②	リネン庫・リネン汚物室	FHF32×1 W150埋込	3	A321		LEKR415253RN-LS9	3
南館	2F	ICU救急病棟	②	リネン庫・リネン汚物室	FL20×1 流し元灯	1	N201		LEDB87004N-LS	1
南館	2F	ICU救急病棟	③	WC2・WC3	FHT32 φ150ダウンライト	4	aa321		LEKD153025N-LS9	4
南館	2F	ICU救急病棟	④	面談室	FHF32×2 W220埋込	1	A322		LEKR422523RN-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑤	4床室	φ450 ダウンライト	1	D861		LEKR645351FN-LD9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑤	4床室	FHT32 φ150ダウンライト 病室内	1	aa321		LEKD153025N-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑤	4床室	FHT42 φ150ダウンライト ベッド上	4	aa421		LEKD203025N-LD9	4
南館	2F	ICU救急病棟	⑤	4床室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑥	2床室	FHT32 φ150ダウンライト 病室内	1	aa321		LEKD153025N-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑥	2床室	FHT42 φ150ダウンライト ベッド上	2	aa421		LEKD203025N-LD9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑥	4床室	φ450 ダウンライト	1	D861		LEKR645351FN-LD9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑥	2床室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑦	6床室	φ450 ダウンライト	2	D861		LEKR645351FN-LD9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑦	6床室	FHT32 φ150ダウンライト 病室内	3	aa321		LEKD153025N-LS9	3
南館	2F	ICU救急病棟	⑦	6床室	FHT32 φ150ダウンライト ベッド上	6	aa421		LEKD203025N-LD9	6
南館	2F	ICU救急病棟	⑦	6床室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑧	1床室×2	FHT24 φ150ダウンライト 病室内	6	aa241		LEKD103025N-LS9	6
南館	2F	ICU救急病棟	⑧	1床室×2	FHT42 φ150ダウンライト ベッド上	2	aa421		LEKD203025N-LD9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑧	1床室×2	FL20×1 ミラー灯	2	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑨	6床室	φ450 ダウンライト	3	D861		LEKR645351FN-LD9	3
南館	2F	ICU救急病棟	⑨	6床室	FHT32 φ150ダウンライト 病室内	1	aa321		LEKD153025N-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑨	6床室	FHT32 φ150ダウンライト ベッド上	6	aa421		LEKD203025N-LD9	6
南館	2F	ICU救急病棟	⑩	器材庫	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑪	スタッフステーション	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム 調光	18	B322CPE	 LD	クリーンルーム器具用特注リニューアルキット調光+LEEM-40523N-01	18
南館	2F	ICU救急病棟	⑪	スタッフステーション	調光スイッチベース用	6	調光S2		DF-70170-PD	6
南館	2F	ICU救急病棟	⑪	スタッフステーション	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	24	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	24
南館	2F	ICU救急病棟	⑪	スタッフステーション	FHF32×1 W220埋込クリーンルーム	5	B321C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40253N-01	5
南館	2F	ICU救急病棟	⑪	スタッフステーション	FL20×1 流し元灯	2	N201		LEDB87004N-LS	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑫	カンファコーナー	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	2	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑬	リネン庫	FHF32×1 W150埋込	1	A321		LEKR415253RN-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑭	リネン汚物室	FHF32×1 W150埋込	3	A321		LEKR415253RN-LS9	3

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
南館	2F	ICU救急病棟	⑭	リネン汚物室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑮	多目的WC	FHT32 φ150ダウンライト	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑮	多目的WC	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑯	説明室	FHF32×1 W150埋込	1	A321		LEKR415253RN-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑰	隔離個室1	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム 調光	3	B322CPE	 LD	クリーンルーム器具用特注リニューアルキット調光+LEEM-40523N-01	3
南館	2F	ICU救急病棟	⑰	隔離個室1	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑰	隔離個室1	FHT32 φ200ダウンライト クリーンルーム	2	aa321C		LEKD1538527N-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑱	隔離個室2	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム 調光	3	B322CPE	 LD	クリーンルーム器具用特注リニューアルキット調光+LEEM-40523N-01	3
南館	2F	ICU救急病棟	⑱	隔離個室2	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑱	隔離個室2	FHT32 φ200ダウンライト クリーンルーム	2	aa321C		LEKD1538527N-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	⑲	仮眠室・トイレ	FHF16×2 W220埋込	1	A202		LEKR222163N-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑲	仮眠室・トイレ	FHF32×1 W150埋込	1	A321		LEKR415253RN-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑲	仮眠室・トイレ	FHT24 φ150ダウンライト 人感	1	as241		LEKD103025NY-LD9	1
南館	2F	ICU救急病棟	⑳	スタッフ室1	FHF32×2 W220埋込	7	A322		LEKR422523RN-LS9	7
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	スタッフ室1	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	スタッフ室1	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	スタッフ室1	FHT32 φ150ダウンライト 人感	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	スタッフ室1	FHT24 φ150ダウンライト	1	aa241		LEKD103025N-LS9	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	家族控室1、2	FHF32×1 W150埋込	4	A321		LEKR415253RN-LS9	4
南館	2F	ICU救急病棟	㉑	家族控室1、2	FHT32 φ150ダウンライト	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	㉒	スタッフ室2	FHF32×2 W220埋込	6	A322		LEKR422523RN-LS9	6
南館	2F	ICU救急病棟	㉒	スタッフ室2	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉓	処置室	FHF32×2 W220埋込	2	A322		LEKR422523RN-LS9	2
南館	2F	ICU救急病棟	㉓	処置室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉔	カンファ・資料室	FHF32×2 W220埋込	5	A322		LEKR422523RN-LS9	5
南館	2F	ICU救急病棟	㉔	カンファ・資料室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	2F	ICU救急病棟	㉕	前室	FHF32×1 W150埋込	2	A321		LEKR415253RN-LS9	2
南館	1F	救急外来	①	救急外来ホール・救急外来待合	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	10	B322		LEKR422523RN-LS9	10
南館	1F	救急外来	②	スタッフステーション	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	5	B322		LEKR422523RN-LS9	5
南館	1F	救急外来	②	スタッフステーション	FL20×1 流し元灯	2	N201		LEDB87004N-LS	2
南館	1F	救急外来	③	救急診察1	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	2	B322PE	 LD	LEKR422523N-LD9	2
南館	1F	救急外来	③	救急診察1	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	1F	救急外来	③	救急診察1	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	④	救急診察2	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	2	B322PE	 LD	LEKR422523N-LD9	2
南館	1F	救急外来	④	救急診察2	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	1F	救急外来	④	救急診察2	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑤	救急診察3	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	2	B322PE		LEKR422523N-LD9	2
南館	1F	救急外来	⑤	救急診察3	調光スイッチベース用	1	調光S2	 LD	DF-70170-PD	1
南館	1F	救急外来	⑤	救急診察3	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑥	救急診察4	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	2	B322PE	 LC	LEKR422523N-LD9	2
南館	1F	救急外来	⑥	救急診察4	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	1F	救急外来	⑥	救急診察4	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑦	救命救急センター	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	8	B322		LEKR422523RN-LS9	8
南館	1F	救急外来	⑧	リカバリ	FHT32 φ150ダウンライト	4	aa321		LEKD153025N-LS9	4
南館	1F	救急外来	⑧	リカバリ	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	6	B322PE	 LD	LEKR422523N-LD9	6
南館	1F	救急外来	⑧	リカバリ	調光スイッチベース用	6	調光S2		DF-70170-PD	6
南館	1F	救急外来	⑨	NS休憩室	FHF32×2 W220埋込	2	A322		LEKR422523RN-LS9	2
南館	1F	救急外来	⑨	NS休憩室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑩	当直室1・当直室2・WC1・WC2	FL20×3 シーリング	2	E203		LEDH8001A01-LC	2
南館	1F	救急外来	⑩	当直室1・当直室2・WC1・WC2	FL20×1 ミラー灯	2	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	2

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
南館	1F	救急外来	⑩	当直室1・当直室2・WC1・WC2	FHT32 φ150ダウンライト	4	aa321		LEKD153025N-LS9	4
南館	1F	救急外来	⑩	当直室1・当直室2・WC1・WC2	FL20×1 ミラー灯	2	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	2
南館	1F	救急外来	⑪	スタッフ前室	FHT32 φ150ダウンライト	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
南館	1F	救急外来	⑫	看護師長室	FHF32×2 W220埋込	3	A322		LEKR422523RN-LS9	3
南館	1F	救急外来	⑬	スタッフWC	FHT32 φ150ダウンライト	2	aa321		LEKD153025N-LS9	2
南館	1F	救急外来	⑬	スタッフWC	FL20×1 ミラー灯	2	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	2
南館	1F	救急外来	⑭	器材庫	FHF32×2 W220埋込	1	A322		LEKR422523RN-LS9	1
南館	1F	救急外来	⑮	汚物室	FHF32×1 W150埋込	1	A321		LEKR415253RN-LS9	1
南館	1F	救急外来	⑮	汚物室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑯	処置室(小)	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	8	B322PE	 LC	LEKR422523N-LD9	8
南館	1F	救急外来	⑯	処置室(小)	調光スイッチベース用	2	調光S2		DF-70170-PD	2
南館	1F	救急外来	⑯	処置室(小)	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑰	処置室(大)	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	10	B322PE	 LD	LEKR422523N-LD9	10
南館	1F	救急外来	⑰	処置室(大)	調光スイッチベース用	2	調光S2		DF-70170-PD	2
南館	1F	救急外来	⑰	処置室(大)	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	⑱	救急ホール	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	7	B322		LEKR422523RN-LS9	7
南館	1F	救急外来	⑲	救急前室洗浄コーナー	FHT32 φ150ダウンライト	10	aa321		LEKD153025N-LS9	10
南館	1F	救急外来	⑳	救急説明室・資機材置場	FHF32×1 W150埋込	4	A321		LEKR415253RN-LS9	4
南館	1F	救急外来	㉑	医師控室	FHF32×2 W220埋込	3	A322		LEKR422523RN-LS9	3
南館	1F	救急外来	㉑	医師控室	FL20×1 流し元灯	1	N201		LEDB87004N-LS	1
南館	1F	救急外来	㉒	隔離室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	1	B322		LEKR422523RN-LS9	1
南館	1F	救急外来	㉒	隔離室	FHT32 φ150ダウンライト	1	aa321		LEKD153025N-LS9	1
南館	1F	救急外来	㉓	内診室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付 調光	4	B322PE	 LC	LEKR422523N-LD9	4
南館	1F	救急外来	㉓	内診室	調光スイッチベース用	1	調光S2		DF-70170-PD	1
南館	1F	救急外来	㉓	内診室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	1F	救急外来	㉔	理容安全管理室・運転手控室	FHF32×2 W220埋込	4	A322		LEKR422523RN-LS9	4
南館	1F	救急外来	㉔	理容安全管理室・運転手控室	FL20×1 ミラー灯	2	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	2
南館	1F	救急外来	㉕	時間外会計	FHF32×2 W220埋込	2	A322		LEKR422523RN-LS9	2
南館	B1F	薬剤部	①	通路	FHF32×2 W300埋込	22	A322'		LEKR430523RN-LS9	22
南館	B1F	薬剤部	②	調剤・休憩コーナー	FHF32×2 W300埋込	14	A322'		LEKR430523RN-LS9	14
南館	B1F	薬剤部	②	調剤・休憩コーナー	FL20×1 ミラー灯	3	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	3
南館	B1F	薬剤部	③	散剤室	FHF32×2 W220埋込	6	A322		LEKR422523RN-LS9	6
南館	B1F	薬剤部	③	散剤室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	B1F	薬剤部	③	散剤室	FHF32×2 W300埋込	3	A322'		LEKR430523RN-LS9	3
南館	B1F	薬剤部	④	注射	FHF32×2 W300埋込	4	A322'		LEKR430523RN-LS9	4
南館	B1F	薬剤部	⑤	製剤室	FHF32×2 W300埋込	3	A322'		LEKR430523RN-LS9	3
南館	B1F	薬剤部	⑥	無菌製剤室	FHF32×2 W220埋込クリーンルーム	2	B322C		クリーンルーム器具用特注リニューアルキット+LEEM-40523N-01	2
南館	B1F	薬剤部	⑦	抗がん剤調整室	FHF32×2 W300埋込	4	A322'		LEKR430523RN-LS9	4
南館	B1F	薬剤部	⑧	スタッフ	FHF32×2 W220埋込	4	A322		LEKR422523RN-LS9	4
南館	B1F	薬剤部	⑧	スタッフ	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	B1F	薬剤部	⑨	病棟・情報室	FHF32×2 W300埋込	8	A322'		LEKR430523RN-LS9	8
南館	B1F	薬剤部	⑨	病棟・情報室	FHF32×2 W220埋込	4	A322		LEKR422523RN-LS9	4
南館	B1F	薬剤部	⑩	前室2	FHF32×1 W150埋込	3	A321		LEKR415253RN-LS9	3
南館	B1F	薬剤部	⑪	MRI前室・操作室・更衣室・CPU室	FHF32×2 W220埋込	2	A322		LEKR422523RN-LS9	2
南館	B1F	薬剤部	⑪	MRI前室・操作室・更衣室・CPU室	FHF32×2 W220埋込乳白カバー付	6	B322		LEKR422523RN-LS9	6
南館	B1F	薬剤部	⑪	MRI前室・操作室・更衣室・CPU室	FHT24 φ150ダウンライト 人感	2	as241		LEKD103025NY-LD9	2
南館	B1F	薬剤部	⑫	応接室	FHF32×2 W220埋込	1	A322		LEKR422523RN-LS9	1
南館	B1F	薬剤部	⑬	前室	FHT32 φ150ダウンライト 人感	1	as321		LEKD153025NY-LD9	1
南館	B1F	薬剤部	⑭	治験事務室	FHF32×2 W220埋込	3	A322		LEKR422523RN-LS9	3
南館	B1F	薬剤部	⑭	治験事務室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1

館	階	エリア名	NO.	部屋名	既設仕様/型番	既設数量	記号	凡例	参考LED型番	LED数量
南館	B1F	薬剤部	⑮	部長室	□450スクエア器具	4	D324		LEKR745851UN-LD9	4
南館	B1F	薬剤部	⑮	部長室	FL20×1 ミラー灯	1	O201		LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01	1
南館	B1F	薬剤部	⑯	倉庫	FHF32×1 逆富士W120	4	F321		LEKT450253RN-LS9	4